

PRÜFZEUGNIS/PRÜFBERICHT

KRASO[®] Bauherren-Komfortpaket - Wand - ESH

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir, dass die in den Anlagen befindlichen Prüfzeugnisse/Zertifikate/Schreiben, für das von uns gelieferte **KRASO[®]** Bauherren-Komfortpaket anwendbar sind.

Dem Gesamtsystem wird eine **Gas- und Druckwasserdichtigkeit bis 1,0 bar bescheinigt!**

Das **KRASO[®]** Bauherren-Komfortpaket - Wand - ESH - wurde nach den aktuellen Prüfgrundlagen DVGW VP 601 (01.03.2007) von der Zertifizierungsstelle DVGW CERT GmbH geprüft. Mit dem DVGW-Baumusterprüfzertifikat wird die Gasdichtigkeit, Auszugs- und Verdrehsicherheit bescheinigt.

Wir hoffen Ihnen hiermit geholfen zu haben und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Krasemann jun.
Geschäftsführer



KRASO[®]
EINFACH + DICHT



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DV-4543DN0391

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	KRASO GmbH & Co. KG Baumannweg 1, D-46414 Rhede
Vertreiber <i>distributor</i>	KRASO GmbH & Co. KG Baumannweg 1, D-46414 Rhede
Produktart <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Einsparten-Hauseinführung für Gas/ Wasser (4543)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Einspartenhouseinführung für unterkellerte Gebäude
Modell <i>model</i>	KRASO [®] ESH - Wand -
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B 22/17/3865 vom 22.07.2022 (DBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 601 (01.03.2007) DVGW VP 601-B1 (01.01.2008)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.07.2025 / 22-0022-GNE

23.08.2022 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com